

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.ЛЯЛИЧИ»
МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРКАХ ЗА 2017 ГОД

№	Наименование органа государственного контроля (надзора), наименование органа муниципального контроля	Предмет проверки	дата начала и окончания проверки	дата и номер распоряжения или приказа о проверке	вид проверки	выявленные нарушения обязательных требований	Дата и номер выданного предписания об устранении выявленных нарушений	информация об устранении
1	ДВУ Ростехнадзор	Энерго надзор	03.04.2017-12.04.2017	24.03.2017 Р-А74-224	плановая, выездная	1. Не оформлены акты разграничения сетей по балансовой принадлежности с теплоснабжающей организацией. 2. Перечень инвентарных средств защиты не соответствует нормам комплектования. 3. Отсутствует металлосвязь нагревательных элементов (конфорок) с электроплитой. 4. В ЩО и ЩС (спортзал, кухня) отсутствует схема распределения по группам. 5. Подключение водонагревателя без УЗО. 6. Не назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель. 7. Не ведется журнал учета работ по нарядам и распоряжениям. 8. В РЩ теплоузла на кабелях нет бирок с указанием их марки, сечения, номера линии. 9. Отсутствует однолинейная схема электроснабжения. 10. Не проведены профилактические лабораторные измерения сопротивления металлосвязи холодильников, светильников наружного освещения. 11. Не представлен журнал учета	12.04.2017 А74-224	1. Устранено. 2. Устранено 3. Устранено 4. Устранено 5. Устранено 6. Устранено 7. Устранено 8. Устранено 9. Устранено 10. Не устранено в связи с отсутствием финансирования. 11. устранено

						электрооборудования. 12. Отсутствуют паспорта на заземляющие устройства, находящиеся в эксплуатации. 13. Не проводятся визуальные осмотры заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта.		12. Не устранено в связи с отсутствием финансирования. 13. Устранено
2	УГАДН по ПК ФСИСТ	Проверка соблюдения транспортног о законодательства	11.04.2017	14.03.2017 № 118-Н	плановая, выездная	1. Нарушение ведения путевых листов; 2.Отсутствие сверки по ДТП с ГИБДД. 3.В журнале инструктажей указаны инициалы, а не имя и отчество лица, проводившего инструктаж.	11.04.2017 № 72	1.Устранено. 2.Устранено. 3.Устранено.
3	УГАДН по ПК ФСИСТ	Проверка выполнения предписания	23.05.2017	17.04.2017 № 204-Н	внеплано вая	не выявлено	не выдавалось	-
4	ОНД и ПР Михайловского муниципального района	Соблюдение требований пожарной безопасности	16.05.2017-23.05.2017	02.05.2017 № 15	плановая, выездная	1.Отсутствие знаков ФЭС; 2. Необеспеченность наружным противопожарным водоснабжением	23.05.2017 № 15/1/11	Не устранено в связи с отсутствием финансирования. Срок устранения – 2019 г.
5	ТО Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ПК в г. Уссурийске	Соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства	16.05.2017-28.05.2017	04.05.2017 № 591	внеплано вая, выездная	1. Отсутствие ограждения контейнерной площадки для сбора мусора и пищевых отходов; 2.Отсутствие отдельного помещения, оборудованного поддоном с подводкой к нему холодной и горячей воды со смесителем 3.Приемники стоков внутренней канализации в кухне не имеют гидравлических зазоров.	28.05.2017 № 591	1.Устранено. 2.Устранено.

Директор МБОУ СОШ с.Ляличи:

Р.Н.Семенова